Leistungserklärung

Dokument-Nr.: DoP_RSV#12358465124

1. **Kenncode des Produkttyps:** Smoke PROtec - SN: 12358465124
2. **Verwendungszweck:** Selbsttätige Rauchschürze mit Seitenführungsschienen, Typ ASB3
3. **Hersteller:** SIMON PROtec Systems GmbH

   Herstelleradresse: Medienstraße 8
   D-94036 Passau
   Germany
4. **System der Leistungsbeständigkeit:** System 1
5. **Notifizierte Stelle:** MPA Braunschweig
   Nummer der notifizierten Stelle: 0761
   Nr. der Leistungsbeständigkeit: 0761-CPR-0206
   Harmonisierte Produktnorm: EN 12101-1:2005
6. **Leistungserklärung:**

Wesentliche Merkmale:	**Leistung:**
Lichte Öffnung	30000 x 6000 mm
Feuerwiderstand (600 °C)	D 120
Ansprechverzögerung	≤ 60s
Maximale Durchlässigkeit der Rauchschürze	0,3 m³/h

Öffnungen, Spalten und freie Flächen am Umfang:			
Spalt	Gehäuse (a - f)		9 mm
Spalt	Kanten Links (g)		0 mm
Spalt	Kanten Rechts (g)		0 mm
Spalt	Verbindung (h)		0 mm
Freie Fläche	Gehäuse	30000 x 9 =	270.000,00 mm²
Freie Fläche	Kanten Links	6000x 0 =	0,00 mm²
Freie Fläche	Kanten Rechts	6000 x 0 =	0,00 mm²
Freie Fläche	Verbindung	6000 x 0 =	0,00 mm²
Freie Fläche	Gesamt		270.000,00 mm²

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

MUSTER

CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0206

Z-3/1161/11 (Vereinbarungsnummer)

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Rauchschürze der Klasse D 120 mit den Handelsbezeichnungen:
'Smoke PROtec (ASB)' und 'Smoke PROtec (SSB)'

hergestellt von oder für

Simon PROtec Systems GmbH
Medienstr. 8
94036 Passau

am Produktionsstandort

Passau.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12101-1:2005 + A1:2006

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde am 23.05.2025 ausgestellt und gilt längstens bis zum 21.05.2030, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.
Die Erstausstellung des Zertifikates erfolgte am 06.12.2011.

Braunschweig

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS Braunschweig

signiert/signed
Dr. Lehmberg, Sven
23.05.2025

Dr.-Ing. Sven Lehmberg
(Leitung der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00